2.NP



1.NP



2.NP POKRAČOVÁNÍ



LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

DESKOVÉ OCELOVÉ TĚLESO
20/500/1800
- DÉLKA mm
- VÝŠKA mm
- PROVEDENÍ

LEGENDA POTRUBÍ – VYTÁPĚNÍ

00x0,0	DIMENZE POTRUBÍ LISOVANÁ UHLÍKOVÁ OCELÍ
iz00	TLOUŠŤKA POLYETYLÉNOVÉ IZOLACE S AL FÓLIÍ
109	ČÍSLO MÍSTNOSTI
20°C–921W	NÁVRHOVÁ TEPLOTA–TEPELNÁ ZTRÁTA
B1	VĚTEV/STOUPAČKA
	STOUPAJÍCÍ/KLESAJÍCÍ POTRUBÍ

LEGENDA ARMATUR

ECL–P	TERMOSTATICKÝ VENTIL S AUTOMATICKÝM NASTAVENÍM PRŮTOKU ROZSAH 10–150 l/h, max.dp 15kPa, PN10, připojení hlavice M30x1,5 DÉLKA TĚLESA S MATICÍ DN10: 59mm, DN15: 66mm
REG–P	REGULAČNÍ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ, DN15, UZAVÍRACÍ
TH–K	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S ROZSAHEM 6–28°C, MOŽNOSTI ARETACE TEPLOTY, SKRYTÉ BLOKOVÁNÍ TEPLOT, KAPALINOVÁ, PŘESNOST 0,2K HYSTEREZE 0,15K, RAL 9016
KK	KULOVÝ UZAVÍRACÍ KOHOUT PLNOPRŮTOČNÝ
n=x,xx	HODNOTA NASTAVENÍ TERMOSTATICKÉHO VENTILU

Projektant	Kontroloval	Zodp. projektant	C.E.I.S. CZ s.r.o.
Radim Hečko		Ing. Vladimír Baginský	Sídlo: Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín Provozovna: Třanovice 1, 739 53 Třanovice www.ceis.cz info@ceis.cz 558 740 250
Investor	Střední škola gastronomie, oděvnictví a služeb, Frýdek-Místek		
Místo stavby	T.G.Masaryka 451, 738 01 Frýdek-Místek	Formát	A3
Akce	**Rekonstrukce vytápění tělocvičny**	Datum	16.11.2021
		Účel	DPS
		Č. zakázky	125/21
Část	D.1.4.1 Zařízení vzduchotechniky a vytápění, chlazení	Měřítko	-
Obsah výkresu	**PŮDORYS 1.NP a 2.NP**	Číslo paré	Č. výkresu **D.1.4.1–102**